


## 2. Karta místního směrodatného limitu (MSL): Vodní nádrž Souš

<b>Název vodního zdroje:</b> Vodní nádrž Souš																												
<b>Místo monitoringu MSL</b> Popis místa: Úroveň hladiny vody v nádrži Odkaz na online monitoring: <a href="http://www.pla.cz/portal/nadrze/cz/pc/Mereni.aspx?id=114&amp;oid=1">http://www.pla.cz/portal/nadrze/cz/pc/Mereni.aspx?id=114&amp;oid=1</a> Měření pod nádrží: <a href="http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=162">http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=162</a> Zeměpisné souřadnice: 15.316539 E, 50.790468 N Obec: Desná Obec s rozšířenou působností: Tanvald Kraj: Liberecký																												
<b>Provozovatel monitoringu, který podává informace o dosažení MSL:</b> Povodí Labe, státní podnik																												
<b>Kontaktní údaje na osobu pověřenou podávat informace o dosažení MSL:</b> Centrální vodohospodářský dispečink Povodí Labe, tel.: +420 495 088 720, 730																												
<b>Limitní stav/porucha na VN:</b> hladina stálého nadržení = 756,05 m.n.m																												
<b>Hodnota/hodnoty MSL:</b> hladina vody v nádrži v daném měsíci dle dispečerského grafu (min. hladina)																												
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>měsíc</th> <th>Hladina vody v nádrži [m n. m.]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>leden</td><td>759.89</td></tr> <tr><td>únor</td><td>758.99</td></tr> <tr><td>březen</td><td>758.91</td></tr> <tr><td>duben</td><td>758.67</td></tr> <tr><td>květen</td><td>762.69</td></tr> <tr><td>červen</td><td>762.22</td></tr> <tr><td>červenec</td><td>761.64</td></tr> <tr><td>srpen</td><td>760.87</td></tr> <tr><td>září</td><td>759.88</td></tr> <tr><td>říjen</td><td>760.05</td></tr> <tr><td>listopad</td><td>759.39</td></tr> <tr><td>prosinec</td><td>758.80</td></tr> </tbody> </table>			měsíc	Hladina vody v nádrži [m n. m.]	leden	759.89	únor	758.99	březen	758.91	duben	758.67	květen	762.69	červen	762.22	červenec	761.64	srpen	760.87	září	759.88	říjen	760.05	listopad	759.39	prosinec	758.80
měsíc	Hladina vody v nádrži [m n. m.]																											
leden	759.89																											
únor	758.99																											
březen	758.91																											
duben	758.67																											
květen	762.69																											
červen	762.22																											
červenec	761.64																											
srpen	760.87																											
září	759.88																											
říjen	760.05																											
listopad	759.39																											
prosinec	758.80																											
<b>Délka časového období od dosažení MSL po dosažení limitní hodnoty:</b> 3-6 měsíců																												
<b>Data a metody použité pro stanovení MSL:</b> Vodohospodářské řešení VN, Dispečerský graf. Odběry: uvažovány dle platného povolení nakládání s vodami – průměrný měsíční povolený odběr 250 l/s (skutečný odběr za posledních 10 let – 158 l/s) Odtok – dodržení minimálního zůstatkového průtoku pod nádrží - 85 l/s (60 l/s odtok z nádrže + 25 l/s vypouštění z ÚV Souš)																												
<b>Nahraditelnost zdroje:</b> částečně – podzemní zdroj Dolánky																												
<b>Uživatelé vody z tohoto vodního zdroje:</b>																												
IČ odběru	Oprávněný k odběru vody	Provozovatel																										
431071	SČVK Teplice - Souš VN	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.																										
Zpracoval: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.		Datum: 5.6.2022																										